

J A ようてい小麦・大豆乾燥調製施設における油漏えいについて

3月3日16時頃、当JA京極支所内の小麦・大豆乾燥調製施設にて、落雪によりダクトが破損・落下し、灯油の配管を破損し、灯油が漏えいしている事が発覚しました。

事象発覚後、速やかに地表部を油吸着マット・油吸着処理剤による油回収を実施し、敷地外への流出防止を対処しました。

同時に、地下浸透を調査したところ現場付近での地下漏えいが確認されました。

今後につきましては、早急に地下漏えいした油の回収作業に努めるとともに、監督官庁の指示、指導に従い適正な対策を講じたうえで、再発防止に最善を尽くして参ります。

皆様には大変なご心配をお掛けしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

発覚日時　：2025年3月3日16時頃

漏えい場所：虻田郡京極町字京極808番地1

J A ようてい小麦・大豆乾燥調製施設内

漏えい油種：灯油

漏えい量　：45.5 kℓ

本件に係る問い合わせ先：JA ようてい 管理本部

(電話番号：0136-21-2311)